

מערך התכנון והבקרה מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

רשימת תיוג למבדק בטיחות במחלקת אשפוז

תחום : בטיחות כללית

תאריך:

סעיף	תשובה	הערות
חדר תרופות		
1	תכולת פח תרופות ופח מחטים מתאים לייעוד ועד 2/3 הגובה	
2	מד חום וטמפ' חדר תקינים (עד 25°C).	
3	אכסון בגובה המתאים (עד 40 ס"מ מהתקרה ומ-20 ס"מ מהרצפה).	
4	ניקיון כללי ואביזרים (לדוגמה מכתש ועלי להכנת תרופות)	
5	קיימת מחיצה בין הכיור לדלפק	
מערכת פנאומטית		
1	ניקיון כללי (ללא מדבקות, דבק, פלסטרים וכו').	
2	תיעוד בקרה ניקיון בטבלה ייעודית	
מטבח מטופלים		
1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים.	
2	תקינות וניקיון מערכות חימום אוכל.	
3	תיעוד בדיקת מקרר (תיעוד טמפרטורה וניקיון מקרר).	
4	המוצרים בתוקף.	
5	מיקום פלטת שבת.	
6	ניקיון ואבנית במיחם.	
7	שאריות מזון על מגשים.	
8	מזון מאוחסן מחוץ למקרר.	
9	בדיקת ציוד לשטיפת כלים.	
מחסן ציוד		
1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים	
2	אחסון בגובה מתאים (עד 40 ס"מ מהתקרה ומ-20 ס"מ מהרצפה).	

מערך התכנון והבקרה מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

3	אחסון חומ"ס בכמויות המותרות (לדוגמא: ספטול מותר עד 30 ליטר)		
4	אחסון על הרצפה		
	חדר אשפה		
1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים		
2	דלת פיר תקינה וסגורה		
	חדר ניקיון		
1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים		
2	מאצרה תקינה ומתאימה במידה ויש		
	חדר סירים		
1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים		
2	החדר כולל פריטים השייכים למקום בלבד		
3	גורם סירים נקי. קיים תיעוד של ניקוי 2X בשבוע.		
4	קיים סבון ספטל סקראב לשטיפת ידיים בחדר.		
	מטבח צוות		
1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים.		
2	ניקיון סדר ומוצרים ברי תוקף במקרר.		
3	לא נמצא מזון קפוא במקפיא.		
4	אין טוסטר קופץ.		
5	פילטר תמי בר בתוקף.		
	חדר הלבשה		
1	ניקיון סדר ותחזוקת חדר תקינים		
2	סבון, ניר ניגוב ופח אשפה סגור		
	חדר אשפוז (כולל מקלחת ושרותים)		
1.1	ניקיון, סדר ותחזוקת חדר תקינים (חשמל, קירות, רצפה תקרה, ריהוט, אביזרים, ציוד רפואי ומשקי)		
1.2	בדיקת קיום חיבורי "T" לא תקינים לשירותים או למקלחת		
1.3	צינור יציאת בידה צריך להיות פתוח ללא ברז (הפעלה רק מהברז בקיר)		
1.4	לא קיימים שאריות דבק ופלסטרים על ציוד, פסי אספקה ודלתות		
1.5	בסביבת הכיור לא נמצא ציוד אישי של מטופלים או ציוד רפואי.		

מערך התכנון והבקרה מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

		כללי (מסדרונות, חדרי אוכל, פינות אחסון, צר"פ, חדרי סגל, חדרים ייעודיים וכד')	
1		דלתות אש מסומנות ותקינות (במקרה של תקלה יש לציין מס' הדלת)	
2		אין חסימה של ארונות אש, חשמל, גזים, אינסטלציה וכד'	
3		אין אחסון בארונות אש, חשמל גזים אינסטלציה וכד' (בדיקה מדגמית שעון ותוקף מטף).	
4		צרכני חשמל מחוברים לשקעים תקינים בצורה מסודרת ובטיחותית	
5		קיימים אמצעי חיטוי בתוקף ופחי אשפה סגורים	
6		שלטי הכוונה "יציאה" קיימים ותקינים	
7		דלתות מילוט משולטות ותקינות	
8		ניקיון, סדר ותחזוקה תקינים בחדרי המדרגות	
9		ספינקלרים תקינים ויזואלית	
10		אין אחסון מתחת לכיורים למעט חומרי ניקיון	
11		פתחי ביוב סגורים	
12		מכסה לאסלה שלם ותקין	
13		גלילי גזים מעוגנים (בדיקה מדגמית תוקף).	
14		כביסה נקיה מכוסה	
15		מכלי מחטים ותרופות מלאים עד גובה 2/3	
16		פילטר בר מים בתוקף	

ציון מסכם: _____