



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2025/634	הזמנה מספר:	2024/0352	דף 1 מתוך 3
תאריך אישור תעודה:	15/07/2025	תאריך הוצאת תעודה:	15/07/2025	
תאריך הדיגום:	02/07/2025 07:50	שם הדוגם:	מיכאל אגמי שושן	אופן הגעה: צידנית חשמלית
תאריך קבלת דגימה:	02/07/2025 11:58	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: רמת גן מחוז תל אביב	אתר:	בי"ח שיבא לשכה: תל אביב	
מזמין בדיקה:	איתן אמויאל בי"ח שיבא תל השומר	פקס:	03-5303245	טלפון: 052-9469626
		כתובת:	תל השומר	
		דוא"ל:	eitan.amoyal@sheba.health.gov.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.				

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
לגינלה		ISO 11731 2017-05	100	1 L

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.2 - 0.5	מ/ל
עכירות	<1	NTU
טמפרטורה	מים חמים >50 מים קרים ---	°C

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגינלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2025/634	הזמנה מספר:	2024/0352
-------------------	----------	-------------	-----------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	לגינולה CFU/L	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU	טמפרטורה °C
2025/07/000433	רשת מוסד רפואי NW00052919 השתלות מח עצם מגדל אישפוז מים קרים	חדר 7	<10	0.50	0.25	24
2025/07/000434	רשת מוסד רפואי NW00052920 אונקולוגיה מרכז סרטן מים קרים	חדר 11	<10	0.4	0.50	-
2025/07/000435	רשת מוסד רפואי NW00070312 המטאונקולוגיה מבוגרים טוש מקלחת מים חמים אחרי הזרמה	חדר 16	<10	0.90	0.85	59
2025/07/000436	רשת מוסד רפואי NW00070314 המטאונקולוגיה מבוגרים מים קרים	חדר 16	<10	0.49	0.24	24
2025/07/000437	רשת מוסד רפואי NW00016793 גניקואונקולוגיה נשים מים חמים אחרי 2 דקות	חדר 312	100	1.10	0.80	56
2025/07/000438	רשת מוסד רפואי NW00016816 גניקואונקולוגיה מים קרים לאחר 2 דקות	חדר 312	<10	0.41	0.35	25
2025/07/000439	רשת מוסד רפואי NW00016786 השתלת מח עצם מבוגרים מים חמים לאחר 2 דקות	חדר 7	<10	0.90	0.80	59
2025/07/000440	רשת מוסד רפואי NW00016825 כוויות מים חמים אחרי 2 דקות	חדר 5	169000	0.40	0.70	52

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 3

2024/0352	הזמנה מספר:	2025/634	תעודת בדיקה מספר:
-----------	-------------	----------	-------------------

המשך דוח תוצאות

טמפרטורה °C	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	לגינלה CFU/L	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
53	0.80	3.30	1370	חדר 6	רשת מוסד רפואי NW00016826 ניתוחי לב חזה מים חמים אחרי 2 דקות	2025/07/000441
			מגר' שירין עסלי	שם בודק במעבדה		
			03/07/2025 08:00	תאריך ושעת בדיקה		

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.